

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24  
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70  
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/  
e-mail: [psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl](mailto:psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl)  
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.W.9020.8.2023

Krosno Odrzańskie, dnia 12 października 2023 r.

OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1731/2023, próbki wody pobranej w ramach kontroli parametrów z gr. A w dniu 10 października 2023 r. z wodociągu publicznego w Trzebiechowie, administrowanego przez Gminę Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbki wody pobranej w ramach kontroli parametrów z gr. A w dniu 10 października 2023 r., z wodociągu publicznego w Trzebiechowie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody wykazała, że jakość wody pod względem ilości bakterii z gr. coli nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – stwierdzono obecność w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml, dopuszczalna wartość wyżej wymienionego wskaźnika wynosi 0 jtk/100 ml wody.

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Trzebiechowie. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu – pobieranej z wodociągu publicznego w Trzebiechowie, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Gmina Maszewo  
Maszewo 71  
66-614 Maszewo
2. a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Piłkiewicz

KL