

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
69 – 100 Słubice, ulica Mickiewicza 6

Znak sprawy: HK.903.333.2024.L.K-P.

Słubice, dnia 15.07.2024 r.

D E C Y Z J A HK NR –45A/2024
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Na podstawie art. 104, art. 108 § 1 i art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j.),) § 3 ust. 1; § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr 22710002 z dnia 15.07.2024 r. wody pobranej do badań dnia 11.07.2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli administratora z wodociągu publicznego w Drzeniowie o produkcji 54 m³/d zaopatrującego w wodę ok. 347 mieszkańców miejscowości Drzeniów i Rzeczyca, którego administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. ul. Białkowska 2C.

STWIERDZA:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Drzeniowie dla mieszkańców miejscowości Drzeniów i Rzeczyca.

i nakazuje: : Zakładowi Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.

ul. Białkowska 2C; 69-108 Cybinka

1. Doprowadzić pod względem mikrobiologicznym jakość wody podawanej do sieci rozdzielczej wodociągu publicznego w Drzeniowie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017.2294 t.j.).
1. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Powiadomić konsumentów wody, o wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego i o podjętych działaniach naprawczych celem uzyskania poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym zgodnie z § 21 ust. 7 określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j).

3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej **0,3 mg/l**.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Cybinki zgodnie z § 21 ust. 9 określonego w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 t.j).
5. Przedstawić wyniki badania jakości wody z wodociągu publicznego w Drzeniowie z SUW-wpds i z sieci rozdzielczej w zakresie parametrów mikrobiologicznych: Enterokoki kałowe, liczba bakterii E. Coli, liczba bakterii grupy coli.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j), „*nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej*”.

Dnia 11.07.2024 r. próbkobiorca z Laboratorium Środowiskowego SGS Polska Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 52A; 43-200 Pszczyna na zlecenie administratora wodociągu publicznego w Drzeniowie w ramach wewnętrznej kontroli pobrał próbki wody do badań. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych ww. próbek wody dnia 15.07.2024 r. otrzymano powiadomienia o przekroczeniu 22710002 na podstawie, którego stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego:

- Enterokoki kałowe w ilości **5jtk/100ml** dopuszczalna wartość to 0 jtk/100ml, punkt pobierczy na SUW-wpds (nr próbki laboratoryjnej: 058891/07/2024)

Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 „*Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda*” w punkcie A „*Parametry mikrobiologiczne*” tabela 1 „*Wymagania mikrobiologiczne*” w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 t.j) .

W myśl § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, jak również zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda

spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j.), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Enterokoki kałowe to bakterie, które przybierają formy kuliste łącząc się w pary (tzw. dwainki) lub łańcuszki (paciorki). Wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego. Termin „paciorkowce kałowe” odnosi się do tych paciorkowców, które występują w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają one dość dużą tolerancję w stosunku do niekorzystnych warunków środowiska, ale wśród znanych gatunków przed wszystkim dwa wywołują zachorowania u ludzi (*Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium*). Spośród chorób które wywołują te mikroorganizmy wymienia się m.in. zapalenie dróg moczowych, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie płuc. Bakterie te w przeciwieństwie do *E. coli* i bakterii grupy *coli* mają podwyższoną odporność na działanie chloru. Paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie i mogą być przydatne w rutynowej kontroli przeprowadzanej po ułożeniu nowych lub wykonaniu napraw istniejących przewodów wodociągowych czy też do wykrywania zanieczyszczeń powodowanych spływem powierzchniowym do wód gruntowych lub powierzchniowych.

Zatem spożywanie takiej wody stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 w/w rozporządzenia, stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Drzeniowie zasilającego mieszkańców m. Drzeniów i Rzeczyca.

Zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4, podmiot o którym mowa w § 6 przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j.) „*organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji*” oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2024.416 t.j) „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Jednocześnie, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego „decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...).”.

W myśl art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j), Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że przekroczona wartość enterokoków kałowych w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Drzeniowie może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j) „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.”

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się praw do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słubicach oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron w niniejszej sprawie, decyzja staje się ostateczna oraz prawomocna i podlega wykonaniu.

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach
mgr inż. Barbara Tomaszewicz

Otrzymują:

1. ZUK Cybinka Sp. z o. o.
Ul. Białkowska 2c
69-108 Cybinka

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Słubickiego
69-100 Słubice, ul. Piłsudskiego 20
2. Burmistrz Cybinki
69-108 Cybinka, ul. Szkolna 5
3. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Słubicach
z siedzibą w Ośnie Lubuskim
69-220 Ośno Lubuskie, ul. 3 Maja 34;
4. Lubuski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B
66-400 Gorzów Wlkp.
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Zielona Góra
z delegaturą w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kostrzyńska 48
66-400 Gorzów Wlkp.
7. A/a, Sekcja EP,HŻ w/m;