

**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

ul. Nadodrzańska 24, 66-600 Krosno Odrzańskie  
tel. 68 414 80 60, 68 383 53 70, 68 383 80 77  
<https://www.gov.pl/web/psse-krosno-odrzanskie>  
e-mail: [psse.kroсноodrzańskie@sanepid.gov.pl](mailto:psse.kroсноodrzańskie@sanepid.gov.pl)  
e-Doręczenia: AE:PL-99805-92500-EASEE-25  
NIP: 9261296375, REGON: 977947987

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

HK.9020.112.2025

Krosno Odrzańskie, dnia 26 marca 2025 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-00386.2025, OL-LBŚ-00387.2025, OL-LMiP-00388.2025 (otrzymanymi 12 marca 2025 r.) oraz DL.OBŚ.9051.00372.2025, (otrzymanymi w dniu 21 marca 2025 r.), OL-LBŚ-00385.2025 (otrzymanymi 21 marca 2025 r.) próbek wody pobranych w ramach kontroli parametrów z grupy A i B w dniu 4 marca 2025 r. zgodnie z protokołem poboru nr HK/25/25 z **wodociągu publicznego w Trzebiechowie**, administrowanego przez Gminę Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbek wody pobranych w dniu 4 marca 2025 r. z wodociągu publicznego w Trzebiechowie, z punktów czerpalnych w stacji uzdatniania wody w Trzebiechowie oraz w budynku mieszkalnym w Trzebiechowie nr 5 wykazała, że woda w zakresie badanych wskaźników **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jednak zawartość **magnezu mieści się poniżej granicy zalecanej** w przepisach. Stwierdzona zawartość magnezu wyniosła 6,2 mg/l przy wartości zalecanej 7-125 mg/l. Wartość zalecana oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku wyżej wymienionego rozporządzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

**Załączniki:**

1. Wyżej wymienione sprawozdania z badań.
2. Protokół pobrania próbek.

**Otrzymuje:**

1. Gmina Maszewo  
Maszewo 71  
66-614 Maszewo

2. a/a

MH/AA

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
mgr Krystyna Pietkiewicz  
(podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym)